

2500M³ HIJYENİK, PARTİKÜL İNDİRGEME VE İKLİMLENDİRME CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu Teknik Şartname odalarında kullanılmak üzere adet Hijyenik, Partikül indirgeme ve İklimlendirme Cihazı Teknik özellik, kontrol ve muayene metotları ile ilgili hususları kapsar.

2. TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 2.1.** Ünite sürekli olarak ortamdaki ısıyı, ortamdaki pozitif ve negatif basıncı, ortamdaki havanın nemini, ortama verilen havanın filtrasyonunu ve ortamdaki havanın hızını kontrol edebilmelidir.
- 2.2.** Cihazdaki sistemde fark basınç duyar elamanı kullanılmalı ve hepa filtrenin verimliliği sürekli kontrol edilmelidir.
- 2.3.** Sistem çalıştırıldıktan sonra ilk bir saat içerisinde uygunluğu belirlenen alanda 0,3 µm düzeyinde en az %96, partiküler dekontaminasyon ve en az %96 biyodekontaminasyon yapabilmelidir. Teslim edilecek cihazların saatteki sistem hava debisi iç dış toplam en az 2500 m³/saat kapasitede olmalı ve cihazlar dışarıdan ayarlanabilir temiz hava almalıdır / egzoz yapabilmelidir.
- 2.4.** Aynı kapasite ve performanstaki farklı markalara ait cihazlardaki mukayese sırasında hacimsel olarak daha küçük ve az yer kaplayan cihazlar tercih sebebi olacaktır.
- 2.5.** Ünitenin tüm kontrollerine ön panelden erişilebilmelidir ve kullanıcı çalışma parametrelerini ön panelden izleyebilmelidir. Ön elektronik panel cihazın hava difüzörlerinin üstünde olmalıdır. Sistemde oluşabilecek aksaklık ve alarm durumlarında cihaz bir uyarı düzeneğine sahip olmalı, ayrıca bu düzeneği manüel olarak kesecek bir düzeneği de bulunmalıdır. Cihaz yüksekliği baca ve ayaklar hariç en fazla 210 cm olmalıdır.
- 2.6.** Sistem PLC veya mikro işlemcili yazılımı kontrollü olmalıdır. Kontrol ekranı renkli touch screen olmalıdır. Kullanıcılar sisteme ancak şifre korumalı olarak müdahale edebilmelidirler. Sistemin ekranda ısı hassasiyeti 0,1 °C lik aralıklarla ayarlanabilmelidir. Ayrıca odadaki bağıl nem oranı % 1 HR cinsinden ayarlanabilmeli ve nemlendirme harici sistemle ultrasonik olarak sağlanmalıdır.
- 2.7.** Ünitenin hava debisi akış kontrolü sürekli sağlanmalıdır. Hava akış debisi filtrelerin tıkanıklık düzeyine göre sistem tarafından otomatik olarak kompanse edilmelidir. Böylelikle odadaki pozitif basınç sabit kalabilmelidir. Steril hava difüzörleri aşağı yukarı yön ayarlı olmalıdır.
- 2.8.** Sistem istenildiği durumlarda 4,3" dokunmatik ekranından tek tuş yardımı ile negatif basınç moduna geçebilmeli, kontaminasyon, dekontaminasyon izolasyon odası niteliğinde cihaz çalışabilmelidir. Cihaz negatif özelliğine geçtiğinde kesinlikle mekanik, baca bağlantı, vb. değişikliklerine ihtiyaç duyulmamalı ve tek tuş özelliği kullanılmalıdır. Bulunduğu ortamın kontamine havasını egzozdan filtreleyerek ve patojen iyonizatöründen süzerek bulaş niteliğinden arındırılmış olarak vermelidir.
- 2.9.** Sistemde tekrar kullanılan hava için G4 hepa filtre, taze hava için EU4 nihai filtrasyon için H14 filtrasyon sistemleri bulunmalıdır. Ayrıca sistem içerisinde Hava dezenfeksiyonunu sağlayan; TiO₂, AgI, CuS kaplı silindirik boroksilat cam tüplü iyon jeneratörü olmalıdır.
- 2.10.** Dezenfeksiyon ve biyodekontaminasyon için sistem atmosferik plazma mantığı ile çalışmalı ve düzenek ön panelden kontrol edilebilmelidir. Cihazda bulunan negatif iyon jeneratörü ortamda bulunan mikro-partiküllere ve narkoz gazlarına elektrostatik iyon yüklemesi yapmalı ve parçalamalıdır. UV-C 254 nm dalga boyunda ve 400-700 nm dalga boyunda ışık kaynağı

olmalıdır. HV (5000 V plazma) kaynağı bulunmalıdır. Bu kaynak yardımı ile sistem filtre edilemeyen dirençli uzun etilen ajanlarını da parçalayabilmelidir. Odadaki ve dışarıdan alınan hava ayrıca ultraviyole ışıktan geçirilerek ortama verilmelidir.

- 2.11. Ünite hem soğutma hem de ısıtma yapabilmelidir. Isıtma ve soğutma kapasitesi en az 24.000 Btu olmalı, yüksek verimli olmalı, 16 °C ile 30 °C arasında istenilen değeri sağlayabilmeli, Isıtma ve soğutma konumunda -10 °C dış hava şartlarında sistemin iç ünitesi ve dış ünitesi yeni teknoloji A1 sınıfı olmalı, invertörlü ve enerji verimliliği yüksek olarak çalışmalıdır. Enerji sarfiyatı az olması tercih sebebidir. Eski teknoloji yüksek kilovatlı enerji tüketen ürünler tercih edilmeyecektir.
- 2.12. Sistemde iklimlendirme sistemi haricinde ısıtma gücü 2.25 kW olan serpantinli rezistans olmalıdır.
- 2.13. Sistem az yer kaplamalı ve bakımı kolay ve bakım kiti olmalıdır. Sistemin gürültüsü maksimum güçte 1 metrede en fazla 65 dB değerinde olmalıdır.
- 2.14. Sistem sensörleri sayesinde; Filtrelerin tıkanıklık düzeyini hissedebilmelidir ve odadaki pozitif basıncı, odadaki nemi, odadaki ısıyı ve hava hızını kontrol edebilmelidir. Cihaz ortamın havasını 0.3 – 0.5 µm partikül boyutunda filtrasyon yapabilmelidir.
- 2.15. Cihazın içinde bulunan hepa filtre sızdırmaz alüminyum tip H14 standartlarında olmalı ve sistem dışarıdan da ek bir fan yoluyla temiz hava alabilmelidir. Nihai filtrasyonda kullanılan filtre mono blok H14 plenyum tipte, %99,998 verimlilikte olmalıdır.
- 2.16. Sistemin dışarıdan hava almasını sağlayan kanal sistemleri paslanmaz çelikten veya PVC sızdırmaz borudan olmalıdır. Bu kanalların birleşme noktaları sızdırmaz aynı cins kilitli kelepçe ile yapılmalıdır.
- 2.17. Cihaz Türkiye genelinde şebeke gerilimine uyumlu olarak çalışabilmeli ve şebeke gerilimindeki değişmelerin en az +/- %10 kompanse edebilecek düzeneğe sahip olmalıdır. Cihazın benzeşlerinin en gelişmiş olması tercih sebebi olacaktır. Ünite paket tip mono blok olup odada herhangi bir inşaat ve ekstra kanal sistemine gerek duyulmadan hızlı ve pratik olarak kurulabilmelidir.
- 2.18. Cihazların takılacağı alanın sızdırmazlık kontrolü firma tarafından yapılacaktır. İdare bu eksiklikleri giderecektir.
- 2.19. Üretici Firmanın veya ithalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 kalite belgesi ile teklif edilen markaya ait alınmış olan TS 12850 ve TS 12426 standardına göre TSE hizmet yeterlilik belgeleri bulunmalıdır. Bu belgeler firmaların teklif dosyasında ibraz edeceklerdir. Ayrıca teklif edilen ürüne ait EC Sertifikası veya Uygunluk Beyanı teklif ekinde sunulmalıdır.
- 2.20. Teklif edilen ürüne ait UBB/ÜTS kodu olmalıdır. UBB/ÜTS kodu yoksa Sağlık Bakanlığından alınmış “UBB/ÜTS kodu aranmayacaktır” yazısı teklif mektubu ile birlikte teslim edilecektir.
- 2.21. Teklif edilecek üründe Halk Sağlığı Kurumundan alınmış “Kullanılabilirlik Test Onayı” olmalıdır.
- 2.22. Tedarikçi Firma teslim edeceği ürün / malzemelerle ilgili YERLİ MALİ belgesi sunmak zorundadır.
- 2.23. Cihazı kullanacak en az 3 personele yeterince çalışma eğitimi ve eğitim sertifikası verilecektir.
- 2.24. Cihaz her türlü üretim ve montaj hatalarına karşı iki (2) yıl garantili olmalıdır. Satıcı firmanın garanti süresinin bitiminden itibaren on (10) yıl süresince ücret karşılığı yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi olmalıdır.

3. İSTENİLEN DOKÜMAN

- 3.1. Satıcı firma teklif ile birlikte cihazın orijinal tanıtım (teknik şartnamedeki her maddenin cevabının bulunabileceği yeterlilikte) dokümanları vermelidir.
- 3.2. Teklif edilen cihaz için üretici veya distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi teklife eklenecektir.

4. TEKNİK SERVİS GARANTİ VE YEDEK PARÇA

- 4.1. Cihazlar 2 yıl garantili olacak ve bu garanti, satıcı, temsilci ve üretici firma tarafından teklif dosyasında ayrı ayrı verilecektir. Garanti süresince sarf malzeme ve bakım kiti hariç; bakım onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra 72 saat içinde arızaya müdahale edilecek ve en çok 5 gün içinde bütün fonksiyonları ile çalıştırılacaktır. Yurt dışından parça gerektiği takdirde 30 gün içerisinde tedarik edilerek müdahale edilecektir. Periyodik bakım anında yılda bir yazılım güncellemesi yapılacaktır.
- 4.2. Satıcı firma teknik servis imkanlarını ve alt yapısını belgeleyecektir. (teknik personel sayısı, bakım onarım imkanları ...vb.)
- 4.3. Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve temsilci firma taahhüt edecektir.
- 4.4. Teklif veren firma cihazda garanti içi ve garanti dışı değişmesi muhtemel yedek parçaları ve sarf malzemelerinin kataloglarını vs. isimlerini belirterek 5 yıl geçerli olmak kaydı ile fiyatlarını döviz cinsinden belirtecek ve teklife ekleyeceklerdir.
- 4.5. Cihazın üretici firmasının TSE Hizmet Yeterlilik belgesi olmalıdır.

5. KABUL VE MUAYENE:

- 5.1. Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin kontrol ve sayımı yapılacaktır.
- 5.2. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde, gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

6. MONTAJ:

Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

7. EĞİTİM

İhaleyi alan firma, cihazların kullanımı, bakımı ve olası arızalarının giderilmesine ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği sayıda elemana 3 saat süre ile ücretsiz eğitim verecektir. Ayrıca cihazların montajlarının yapılacağı yerlerdeki personele kullanım ve bakım üzerine ücretsiz eğitim verecektir. Bu koşul teklif dosyasında firmaca taahhüt edilecektir.